



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Главные управления  
МЧС России по субъектам  
Российской Федерации

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46  
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

10.01.2018 № 43-144-19

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении информации

В адрес Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий из Ростехнадзора поступило обращение ООО «Альфа Инвест» по вопросу применения оборудования компании ЗАО «Аргус-Спектр» на объектах Министерства обороны Российской Федерации (письмо от 14.12.2017 № 09-00-04/14690).

Прошу довести указанную информацию до ответственных должностных лиц главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, а также до уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

С.А. Кададов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066  
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86  
E-mail: [rostehnadzor@gosnadzor.ru](mailto:rostehnadzor@gosnadzor.ru)  
<http://www.gosnadzor.ru>  
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650  
ИНН/КПП 7709561778/770901001

МЧС России

ООО «Альфа Инвест»

ул. Левитана, д. 20, Москва, 125080

14.12.2017 № 09-00-04/4690

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении  
обращения по принадлежности

В Управление государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору поступило обращение ООО «Альфа Инвест» (вх. от 11 декабря 2017 г. № 23361) по вопросу применения оборудования компании ЗАО «Аргус-Спект».

В соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868, МЧС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В связи с этим и в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» указанное обращение направляется в МЧС России по принадлежности для рассмотрения в установленном порядке.

Заявителю направляется для сведения.

Приложение: на 2 л. в 1 экз. только в первый адрес.

Начальник Управления  
государственного строительного надзора

М.А. Климова

К.И. Сим  
8(495)645-94-79 доб. 5175

МЧС России
Вх. №: <b>В-62095</b>
Дата: <b>15.12.2017</b>

СК - 1798

# ООО «АЛЬФА ИНВЕСТ»

Адрес: 125080, Москва г, Левитана ул., дом № 20  
Тел.: (499) 284-30-55, e-mail: [alphainvest@yandex.ru](mailto:alphainvest@yandex.ru)  
ИНН 7743851879 / КПП 774301001  
ОГРН 1127746347530, ОКПО 09764762

Исх. 176/12-17

Министру обороны  
Российской Федерации

Копия: в Ростехнадзор

Уважаемый Сергей Кужугетович!

Компания ООО «АЛЬФА ИНВЕСТ» занимается проектированием и строительством различных зданий и сооружений, в том числе социально значимых, в отношении которых применяются особые требования Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и изменений от 12.07.2012 к нему. В ходе работы специалисты нашей организации, имеющие многолетний опыт установки, обслуживания и эксплуатации систем обеспечения пожарной безопасности детально изучили особенности различных проводных и беспроводных систем обеспечения пожарной безопасности и ТСО, в том числе производства ЗАО «Аргус-Спектр».

Производитель систем ЗАО «Аргус-Спектр» заявляет для своих устройств:

- время монтажа в 5 раз меньше, чем для проводных систем;
- динамическую маршрутизацию, обеспечивающую работоспособность всего устройства даже в случае выхода из строя отдельных систем;
- низкое количество ложных срабатываний;
- длительность работы без замены источников питания (до 10 лет);
- более низкую по сравнению с проводными системами стоимость установки, пуско-наладки и обслуживания.

К сожалению, реальная эксплуатация оборудования ЗАО «Аргус-Спектр» выявила существенные отклонения от заявленных производителем параметров оборудования, а также условий его поставки и обслуживания.

1. Несоответствующее качество материалов, используемых в устройствах (контакты, реле и пр.), что ведет к скорому выходу из строя отдельных частей устройств. При этом «динамическая маршрутизация», заявленная производителем никак себя не проявляет, и система в лучшем случае демонстрирует явную неисправность, проявляющуюся в высоком количестве ложных срабатываний (несколько раз в день), либо в худшем случае не обеспечивает требуемую работоспособность без очевидных проявлений.

2. Несоответствие заявленного срока службы без замены источников питания. В устройствах фактически применяются китайские источники питания.

Вх. №: В-62095

Дата: 11 ДЕК 2017  
15.12.2017

Вход №


регламентированным сроком службы не более 3 лет. Заявленный срок службы от одного источника питания в 10 лет производителем ничем не подтверждается. В условиях помещений с внутренними перегородками срок службы источников питания сокращается до 1 года, что приводит к последствиям, указанным выше.

3. Несмотря на решения ФАС и Приказ МЧС № 35 от 29.01.2016, не допускающих монополизацию рынка систем пожаротушения в части закупки оборудования, его монтажа и обслуживания, ЗАО «Аргус-Спектр» проводит политику, препятствующую привлечению к обслуживанию его оборудования организаций, не согласованных ЗАО «Аргус-Спектр». Хотя ЗАО «Аргус-Спектр» официально разъясняет своим представителям, что их статус не дает им приоритетного права устанавливать и осуществлять техническое обслуживание оборудования, однако де-факто наделяет их правом взимать дополнительную плату за предоставление информации о каждом прохождении сигнала. А таких сигналов может быть много, особенно в случае ложных срабатываний. Учитывая стоимость «информации о сигнале» порядка 1000 рублей каждый, стоимость обслуживания оборудования производства ЗАО «Аргус-Спектр» становится не ниже, а выше чем у аналогичных, в том числе проводных, систем.

4. Стоимость отдельных радиоблоков и усилителей ЗАО «Аргус-Спектр» настолько высока, что при использовании систем в реальных помещениях перекрывается возможная экономия от монтажных работ по сравнению с традиционными, проверенными и зарекомендовавшими себя проводными системами обеспечения пожарной безопасности и ТСО.

Тем не менее, в 2016-2017 гг. беспроводное оборудование ЗАО «Аргус-Спектр» было каким-то образом установлено на более, чем 300 объектах Министерства обороны РФ. Выражаем опасение, что применение «инновационного» оборудования ЗАО «Аргус-Спектр» в реальных сложных условиях объектов Министерства обороны РФ, может привести к непредсказуемым последствиям. Просим привлечь специализированные организации Ростехнадзора для экспертизы проектных решений с применением радиоканального оборудования компании ЗАО «Аргус-Спектр».

С уважением,  
Генеральный директор



Лукашов В.А.