


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
генерал-полковник



П.Ф. Барышев

«28» марта 2019 г.

**Порядок
обеспечения доступа в пожарно-спасательные
подразделения ФПС ГПС организациям, выполняющим
работы по установке и обслуживанию
приборов пультовых оконечных**

Москва – 2019 год

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет общие требования к обеспечению доступа в пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – ФПС ГПС) представителей специализированных организаций, имеющих лицензию МЧС России на право проведения работ (оказания услуг) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее – Организация), для выполнения работ по установке и техническому обслуживанию приборов пультовых оконечных и устанавливает перечень и содержание документов, а также последовательность их предоставления руководителям территориальных органов МЧС России и пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС, с целью обеспечения доступа в пожарно-спасательные подразделения ФПС ГПС представителей Организации, для выполнения работ по установке и техническому обслуживанию приборов пультовых оконечных.

2. Положения настоящего Порядка распространяются на личный состав территориальных органов МЧС России и пожарно-спасательных подразделений ФПС ГПС.

II. Термины, определения, сокращения

3. Лицензия МЧС России – разрешающий документ на право проведения работ (оказания услуг) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4. Объекты защиты – здания, сооружения, к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

5. Пожарная сигнализация – комплекс технических средств, предназначенных для обнаружения пожара на ранней стадии возникновения, своевременного оповещения о возгорании на объекте и формирования управляющих сигналов для систем оповещения людей о пожаре, систем управления вентиляцией, систем автоматического пожаротушения.

6. Прибор пультовой оконечный (ППО) – компонент системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающий прием извещений от приборов объектовых оконечных, их преобразование и отображение посредством световой индикации и звуковой сигнализации в пункте централизованного наблюдения или в помещениях с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также для передачи на приборы объектовые оконечные команд телеуправления (при наличии обратного канала).

7. Прибор объектовый оконечный (ПОО) – компонент системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемый на контролируемом объекте, обеспечивающий прием извещений от приемно-контрольных приборов, приборов управления или других технических средств пожарной автоматики объекта, передачи полученной информации по каналу связи напрямую или через

ретранслятор в пункт централизованного наблюдения или в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также для приема команд телеуправления (при наличии обратного канала).

8. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) – совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и/или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств.

III. Перечень документов для подключения ПОО к ППО

9. Для подключения ПОО, смонтированного на объекте защиты, к ППО пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС, руководитель объекта защиты составляет в письменном виде заявку и направляет ее в Главное управление МЧС России по соответствующему субъекту Российской Федерации (далее – ГУ МЧС России).

10. К заявке прилагаются следующие документы:

акт выполненных работ по монтажу ПОО, составленный Организацией, осуществлявшей монтаж;

копия договора на техническое обслуживание АПС и ПОО, заверенная подписью руководителя Организации и печатью Организации;

акт проверки технического состояния АПС, составленный Организацией, обслуживающей АПС;

договор на подключение с Организацией, осуществляющей техническое обслуживание ПОО;

копия лицензии МЧС России, выданной Организации, которая смонтировала АПС и ПОО, заверенная подписью руководителя и печатью Организации;

копия лицензии Организации, которая проводит техническое обслуживание АПС, заверенная подписью руководителя и печатью;

акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок);

исполнительная документация;

техническая документация предприятия-изготовителя на установленную АПС;

сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ.

IV. Требования к заявке на размещение ППО

11. Заявка должна содержать следующие сведения:

полное и сокращенное наименование объекта защиты, его местонахождение, юридический и почтовый адрес, телефон, ФИО руководителя (или физического лица), адрес электронной почты;

ти АПС (с указанием применяемых в ней приборов приемно-контрольных, приборов управления, пожарных извещателей, других технических средств пожарной автоматики объекта), смонтированной на объекте защиты, а также ПОО, установленного на контролируемом объекте, для передачи извещений о пожаре по каналу связи на ППО;

способ передачи сигнала от ПОО к ППО по любому каналу связи, выбранный руководителем объекта защиты самостоятельно, исходя из технической возможности объекта защиты;

сведения об Организации, обслуживающей АПС (адрес, телефон, электронную почту, ФИО руководителя, номер и дату выдачи лицензии МЧС России).

V. Требования к заявке на обеспечение доступа для установки ППО

12. Для организации допуска в служебные помещения пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС, с целью установки ППО, руководитель Организации подает заявку в ГУ МЧС России.

13. В заявке указываются следующие сведения:

наименование Организации;

адрес места нахождения Организации;

контактная информация о руководителе Организации (ФИО, телефон);

наименование и адрес пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС, в которое оформляется допуск представителей Организации;

должность, ФИО работника Организации, прибывающего в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС для выполнения работ по установке ППО;

период проведения работ в формате ДД.ММ.ГГ., в который планируется выполнение работ по установке ППО;

реквизиты документа, удостоверяющего личность работника Организации;

реквизиты письма ГУ МЧС России, направленного в адрес объекта защиты, по результатам рассмотрения вопроса об установке ППО в пожарно-спасательном подразделении ФПС ГПС.

14. Заявка подписывается руководителем (уполномоченным лицом) Организации.

VI. Порядок доступа представителей Организации в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС

15. Порядок доступа в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС представителей Организации регламентирован приказом МЧС России от 20.10.2017 № 452 «Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2018 г., регистрационный № 50452).

16. Обеспечение доступа в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС представителей Организации осуществляется в следующем порядке:

16.1. Руководитель объекта защиты направляет в ГУ МЧС России заявку на размещение ППО в пожарно-спасательном подразделении ФПС ГПС с пакетом вышеуказанных документов, рассмотрение которой осуществляется в установленные сроки;

16.2. ГУ МЧС России направляет руководителю объекта защиты результат рассмотрения заявки;

16.3. При положительном рассмотрении заявки на размещение ППО в пожарно-спасательном подразделении ФПС ГПС руководитель объекта защиты сообщает в Организацию, которая будет выполнять работы по установке и техническому обслуживанию ППО. В случае невозможности подключения АПС к ППО в ответе указываются конкретные причины невозможности такого подключения;

16.4. Руководитель Организации оформляет и направляет в ГУ МЧС России заявку на обеспечение доступа в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС работников Организации для выполнения работ по установке ППО;

16.5. ГУ МЧС России в установленные сроки принимает решение о допуске (отказе в допуске) работников Организации в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС, о чем делается соответствующая резолюция на заявке;

16.6. О принятом решении по допуску (отказе в допуске) работников Организации в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС ГУ МЧС России направляется письменное уведомление руководителю Организации. В случае принятия положительного решения о подключении объекта защиты Организация выполняет работы по подключению АПС через ПОО к ППО по согласованию с начальником пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС, в котором установлено ППО. В случае отказа в допуске одному или нескольким работниками Организации в ответе указываются конкретные причины отказа;

16.7. Заявка с резолюцией начальника ГУ МЧС России передается для исполнения начальнику соответствующего пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС в порядке, установленном для делопроизводства в системе МЧС России;

16.8. Начальник пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС после поступления заявки с резолюцией начальника ГУ МЧС России в соответствии с принятым решением организует его исполнение.

17. Основанием для доступа представителей Организации в пожарно-спасательное подразделение ФПС ГПС является ответ ГУ МЧС России.