



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

П Р И К А З

24.06.2019

Москва

№ 330

**Об организации работы по дублированию сигналов
о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны**

В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях повышения уровня защищенности объектов с массовым пребыванием людей, установления единого порядка организации работы по дублированию сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны, порядка обслуживания и содержания оборудования системы передачи извещений о пожаре (далее – СПИ) п р и к а з ы в а ю :

1. Департаменту надзорной деятельности и профилактической работы (далее – ДНПР) совместно с Правовым департаментом (далее – ПД), Департаментом образовательной и научно-технической деятельности (далее – ДОН) и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее – ВНИИПО) до 23 сентября 2019 г. подготовить предложения:

по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части наделения органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по установлению порядка дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны;

по порядку подтверждения соответствия СПИ требованиям пожарной безопасности.

2. Управлению информационных технологий и связи (далее – УИТС) совместно с ДНПР и ВНИИПО до 23 сентября 2019 г. подготовить финансово-

127973

экономическое обоснование к проекту федерального закона в части наделения органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по определению порядка дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны.

3. Главному управлению пожарной охраны совместно с УИТС и ВНИИПО до 15 июля 2019 г. провести анализ функционирования пультовых оконечных приборов, установленных в пожарно-спасательных подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, и подготовить предложения по дальнейшей эксплуатации.

4. УИТС совместно с ДНПР, ДОН и ВНИИПО до 31 декабря 2020 г. обеспечить:

утверждение технических требований к СПИ, обеспечивающим дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны;

разработку протокола обмена между прибором пультовым оконечным и автоматизированным рабочим местом диспетчера для обеспечения совместимости оборудования различных производителей;

утверждение требований к программному обеспечению и формату отображения информации о возникновении пожара.

5. ДОН, УИТС совместно с ДНПР подготовить предложения для включения мероприятий в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2020 год в соответствии с пунктом 4 настоящего приказа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра генерал-полковника П.Ф. Барышева.

Министр



Е.Н. Зиничев